

No. Fail: JBPM/IP/BKK:700-7/2/23-189 (13)
(PEMBAHARUAN: KELIMA)

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

APPROVAL CERTIFICATE

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
dengan ini memperakukan
Fire and Rescue Department of Malaysia
hereby certify



CERTIFIED TO
ISO 9001 : 2008
CERT. NO: AR 5037



CERTIFIED TO
ISO 9001 : 2008
CERT. NO: AR5037

FIRE ALARM PANEL

Berdasarkan Piawaian
Complying with

MS 1745: PART 2:2004 (EN 54-2:1997)

Syarikat Berdaftar
Registered company

GEMTEX SDN BHD (405472-T)
No.2 & 4, Jalan Jenaris,
Desa Sri Jenaris,
43000 Kajang,
Selangor Darul Ehsan.

Tempoh sah perakuan: **02/05/2017 hingga 01/05/2018**

(PKP)B HARON BIN HJ TAHIR)
Bahagian Keselamatan Kebakaran,
b.p. Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

Tarikh: 12 April 2017

**** Peringatan:**

Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan
seperti dalam Lampiran A1

No. Fail: **JBPM/IP/BKK:700-7/2/6-365 (13)**
No.Siri: **BB/AAC/1849/2014 (P5)**

LAMPIRAN A1

Jenama : **'GEMTEX'**

Model & Spesifikasi : **(MODEL: FSP-02)
FIRE ALARM PANEL (FIRE SUPPRESSION)**

Nama & Alamat Pengeluar : **FIPRO MICROELECTRONICS**

No. Laporan Ujian/Tarikh : **SIRIM 2012EL0509 (09/04/2012)**

Skim Persijilan Barangan : **SIRIM QAS INT. NO. PC000598, NO. SIRI 029854
(SAH SEHINGGA 19/04/2018)**

Had Kegunaan : **PERLU MEMATUHI SPESIFIKASI UJIAN DAN UBBL 1984
SERTA SYARAT-SYARAT SEPERTI DI LAMPIRAN A2 & A3.**



Tempoh sah perakuan: **02/05/2017 hingga 01/05/2018**